

**АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 25.06.2018

№ 1241

*О направлении средств районного бюджета на выполнение проектной, рабочей документации и строительство объекта: «Газовая котельная для отопления и ГВС мкр. Черемушки, г.Александров, Владимирской области»*

В целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета народных депутатов Александровского района от 29.11.2017г. № 200 «Об утверждении районного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства Александровского района» в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» провести в 2018 году электронный аукцион на выполнение проектной, рабочей документации и строительство объекта «Газовая котельная для отопления и ГВС многоквартирного дома № 7 по ул. Мосэнерго г. Александров Владимирской области».

2. МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Александровского района» заключить муниципальные контракты на выполнение проектной, рабочей документации и строительство объекта «Газовая котельная для отопления и ГВС многоквартирного дома № 7 по ул. Мосэнерго г. Александров Владимирской области».

3. Главному распорядителю бюджетных средств (Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Александровского района) обеспечить расходование средств на основании документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, и предоставление отчетности по форме и в сроки в соответствии с действующим законодательством.

4. Ответственность за целевое и эффективное освоение средств районного бюджета возложить на Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Александровского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению, строительству и архитектуре.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации

И.А. Першин

**Реализация бюджетных средств выполнение проектной, рабочей документации и строительство объекта: «Газовая котельная для отопления и ГВС мкр. Черемушки, г.Александров, Владимирской области»**

**Информация по объекту капитального строительства:**

1. Наименование объекта капитального строительства - «Газовая котельная для отопления и ГВС мкр. Черемушки, г.Александров, Владимирской области».
2. Наименование главного распорядителя бюджетных средств - Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Александровского района.
3. Наименование муниципального заказчика - МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Александровского района».
4. Суммарная тепловая нагрузка котельной – 14,85 Гкал/час.
5. Срок ввода в эксплуатацию объекта – 25.09.2018.
6. Стоимость объекта капитального строительства – 85 000 000, 00 руб.  
Стоимость разработки проектной и рабочей документации - 3 793 985, 61 руб.

**Технические характеристики объекта капитального строительства:**

Схема котельной:	Отопление – независимое, закрытое, погодозависимое. ГВС-независимое, закрытое.
Температурный график:	Наружные сети отопления: 95-70 °С, Наружные сети ГВС: 60 °С.
Тепловая нагрузка котельной:	Существующая присоединенная максимальная тепловая нагрузка: на отопление – 11,96 Гкал/час; ГВС (МАК.)- 1,54 Гкал/час; собственные нужды котельной – 1,35 Гкал/час; <b>Суммарная – 14,85 Гкал/час.</b>
Расчетные параметры теплоносителя на выходе из котельной:	Вывод на теплоточную сеть МУП «АТС»: - давление в подающем трубопроводе $P_1, P_3 = 5,5 \text{ кгс/см}^2$ ; - давление в обратном трубопроводе $P_2, P_4 = 4,0 \text{ кгс/см}^2$ .
Источник водоснабжения:	Городской водопровод: - максимальное давление $4,0 \text{ кгс/см}^2$ ; - минимальное давление $3,0 \text{ кгс/см}^2$ .
Канализация:	Городские сети